

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**№ ЕАЭС **RU C-RU.ПБ97.В.00105/21**Серия **RU** № **0285304****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». Место нахождения: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 4. Адрес места осуществления деятельности: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 4, стр. 2, 3. Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11ПБ97. Дата регистрации аттестата аккредитации: от 01.07.2015г. Телефон: +7 (495) 617-27-27 доб. 26-56.  
Адрес электронной почты: osert@academygps.ru

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «Машковский завод покрытий и красок»  
Место нахождения: 140009, Россия, Московская обл., г. Люберцы, дп. Красково, Машковский проезд, д.10, лит. В, эт.2, пом. 11.  
Адрес места осуществления деятельности: 140009, Московская обл., г. Люберцы, дп. Красково, Машковский проезд, д. 10, лит. В, эт. 2, пом. 11. Номер государственной регистрации: 1195027025753  
Телефон: +7 (499) 579-91-99, Факс: +7 (499) 579-91-99. E-mail: mz-pic@yandex.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «Машковский завод покрытий и красок»  
Место нахождения: 140009, Россия, Московская обл., г. Люберцы, дп. Красково, Машковский проезд, д.10, лит. В, эт.2, пом. 11. Адрес места осуществления деятельности: 140009, Московская обл., г. Люберцы, дп. Красково, Машковский проезд, д. 10, лит. В, эт. 2, пом. 11. Номер государственной регистрации: 1195027025753  
Телефон: +7 (499) 579-91-99. Факс: +7 (499) 579-91-99. E-mail: mz-pic@yandex.ru

**ПРОДУКЦИЯ**

Краска огнезащитная «УНИКУМ» для стальных конструкций, выпускаемая по ТУ 20.30.22-108-42443059-2020). Наносится на грунтовку "ГФ-021" (ГОСТ 25129-82) с толщиной сухого слоя 0,1 мм и защищается слоем покрывной краски "Акрилак Финиш" (ТУ 20.30.22-701-43443059-2020), с толщиной сухого слоя 0,05 мм Огнезащитную эффективность см. Приложение № 0774793. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 0195-2020 от 01.12.2020 г. (ОС Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г.); Протоколы сертификационных испытаний № 0152-С/ТР, № 0153-С/ТР, № 0154-С/ТР, № 0155-С/ТР от 17.02.2021. (Испытательная лаборатория НИЭЦ «Стройтест» № RA.RU.21АП69 от 13.03.2017 г. (301367, Россия, Тульская обл., Алексинский р-он, г. Алексин, ул. Болотова, д. 18, стр. 1. Тел. +7(48753) 69657). Схема сертификации 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (п. 18-20 раздела V, п. 7 приложения).  
Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 26.03.2021

ПО 25.03.2026

**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Рожков Алексей Владимирович

(ф.и.о.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Казиев Махач Магомедович

(ф.и.о.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00105/21

Серия **RU** № **0774793**

Огнезащитная эффективность краски огнезащитной «УНИКУМ» для стальных конструкций по ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности»

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
3824 99 700 0	<p>При толщине сухого слоя огнезащитной краски "УНИКУМ" 0,45 мм, установленный изготовителем расход 0,83 кг/м<sup>2</sup>. 7-ая (седьмая) группа огнезащитной эффективности (не менее 15 мин).</p> <p>При толщине сухого слоя огнезащитной краски "УНИКУМ" 0,95 мм, установленный изготовителем расход 1,76 кг/м<sup>2</sup>. 6-ая (шестая) группа огнезащитной эффективности (не менее 30 мин).</p> <p>При толщине сухого слоя огнезащитной краски "УНИКУМ" 1,40 мм, установленный изготовителем расход 2,60 кг/м<sup>2</sup>. 5-ая (пятая) группа огнезащитной эффективности (не менее 45 мин).</p> <p>При толщине сухого слоя огнезащитной краски "УНИКУМ" 1,80 мм, установленный изготовителем расход 3,33 кг/м<sup>2</sup>. 4-ая (четвёртая) группа огнезащитной эффективности (не менее 60 мин).</p>	<p>ТУ 20.30.22-108-42443059-2020, ГОСТ 25129-82, ТУ 20.30.22-701-43443059-2020</p>

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Рожков Алексей Владимирович

(ф.и.о.)

Казиев Махач Магомедович

(ф.и.о.)